



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17
E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНАМ

улица Луначарского, 57 «А», г. Красный Кут,
Саратовская область, Россия, 413235
Тел.: 8-84560-5-36-03 E-mail gpn44@gumchs.saratov.ru

Предписание № 61/1/61

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе села Лебедевка Краснокутского района Саратовской области

Директору муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы села Лебедевка Краснокутского района Саратовской области Шелестенко Елене Васильевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №61 от 25.03.2021 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. «05» апреля 2021 года до 16 час. 00 мин. «30» апреля 2021 года, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области младшим лейтенантом внутренней службы Герасимовым Дмитрием Анатольевичем, проведена проверка муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы села Лебедевка Краснокутского района Саратовской области, по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, село Лебедевка, улица Саратовская, 40, совместно с директором Шелестенко Еленой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1	В здании образовательного учреждения (помещение раздевалки спортивного зала), электрический светильник, эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	(п.35 «в» ППР в РФ);	10.08.21	
2	В здании образовательного учреждения (холл второго этажа, вход в кабинет технологии на 1 этаже), самозакрывающиеся двери, зафиксированы в открытом положении.	(п.27 «г» ППР в РФ);	10.08.21	
3	В образовательном учреждении, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(п.54 ППР в РФ);	10.08.21	
4	На объекте защиты, не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	(п.54 ППР в РФ);	10.08.21	
5	Правообладателем объекта защиты, не обеспечено ежегодное проведение испытание средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	(п.54 ППР в РФ);	10.08.21	
6	Руководителем образовательного учреждения, не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.	(п.54 ППР в РФ);	10.08.21	
7	В здании образовательного учреждения, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(п.30 ППР в РФ).	10.08.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

-в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течении пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года №644 (Зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 года N 45228);

-в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Дознаватель ОНД и ПР по Краснокутскому,
Александрово-Гайскому, Новоузенскому и
Питерскому районам Саратовской области
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Саратовской области
младший лейтенант внутренней службы
«30» апреля 2021 года



Д.А. Герасимов

Предписание для исполнения получила:
Директор МОУ-СОШ
села Лебедевка
Краснокутского района
Саратовской области
«30» апреля 2021 года

Е.В. Шелестенко